

**Skelby Vandværk
Alleen 14
4160 Herlufmagle**

Analyserapport nr. 20250603/025
03. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve	
Temperatur		15,5	°C	Prøvested: Kokken Ulstrupvej 22 Ulstrup	
Smag*		Normal		Prøvedato: 2025-05-08 Kl. 10:48	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvetager: Laboratoriet	
Farve*		Ingen		MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025	
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE S _r
Kimal v. 22°C		cfu/ml	1	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002 0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray 0,06
Enterokokker		cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000 0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Farvetal Pt		mg/l	0,8	15	DS/EN ISO 7887:2012 15 %
Turbiditet		FNU	0,14	1	DS/EN ISO 7027-1:2016 5 %
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne		mS/m	96,7	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C) 15 %
Ilt O ₂		mg/l	9,6		DS/ISO 17289:2014 5 %
Jern, total		Fe	0,011	0,2	DS 225:1939, mod. 10 %
Nitrit NO ₂ ⁻		mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003 6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ki und

Karin Due, *Laborant*