DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

# Gruppe A parametre m. Udskylning

**Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl**

**Skelby Vandværk**
**Alleen 14**
**4160 Herlufmagle**

Analyserapport nr. 20260821/003
26. august 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,1 | °C | Prøvedato: | 2026-08-04 Kl. 09:33 | Prøvematrice: Drikkevand |
| Lugt* | Ingen lugt | | Prøvested: | Hane i forrum Ulstrupvej 26 Ulstrup | Prøvetype: Udskylningsprøve |
| Smag* | Normal | | | | |
| Farve* | Ingen | | Prøvetager: | Laboratoriet | Prøvemetode: DS/ISO5667-5:2006 |
| Udseende* | Klar | | | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav[1)] | METODE | $S_r$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal v. 22°C | cfu/ml | 1 | 200 | DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005 | 0,15 |
| Coliforme bakterier | MPN/100 ml | < 1 | i.m. | Colilert Quanti Tray | 0,06 |
| *E. coli* | MPN/100 ml | < 1 | i.m. | Colilert Quanti Tray | 0,06 |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav[1)] | METODE | $U_{rel}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farvetal | Pt | mg/l | 3,7 | 15 | DS/EN ISO 7887:2012 | 15 % |
| Turbiditet | | FNU | 0,75 | 1 | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 5 % |
| pH | | pH | 7,4 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523:2012 | |
| Ledningsevne | | mS/m | 100 | 250 | DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) | 15 % |
| Ilt | $O_2$ | mg/l | 8,8 | | DS/ISO 17289:2014 | 5 % |
| Jern, total | Fe | mg/l | 0,15 | 0,2 | DS 225:1939, mod. | 10 % |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

**Opfølgning af 20260821/002**

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. $U_{rel}$ og $S_r$:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*